

Lima, 12 de agosto de 2026

ANEXO N° 01

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

PROCESO ADMINISTRATIVO DE SELECCIÓN N° 06-2026/RENIEC/LEYN°32513

"ADQUISICIÓN DE ACUMULADORES DE ENERGÍA UPS DE 1KVA Y 3KVA, Y ESTABILIZADORES SOLIDOS CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 4KVA PARA LOS CENTROS DE IMPRESIÓN DE DNIE Y DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PROCESO DE LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES DEL 2026"

Estando ante la opinión técnica del área usuaria y habiéndose verificado la documentación obligatoria para la admisión de las ofertas, los cuales se basan en el principio de veracidad que rigen las contrataciones públicas, esta Comisión concluye la evaluación de Ofertas Técnicas, teniendo el siguiente resultado:

ITEM N° 01: ACUMULADOR DE ENERGIA – EQUIPO DE UPS 3KVA Y 1KVA

N°	POSTORES	RESULTADO
1	TEMPEL PERU S.A.C.	NO ADMITIDO
2	GRUPO CONSTRUCTEC AYC S.A.C.	NO ADMITIDO

ITEM N° 02: ESTABILIZADOR SOLIDO CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 4 KVA

N°	POSTORES	RESULTADO
1	GRUPO CONSTRUCTEC AYC S.A.C.	NO ADMITIDO

LA COMISIÓN EVALUADORA
Designada con RO N° D00003-2026-RENIEC/OAF

FORMATO DE EVALUACION TECNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N°008-2026-RENEC/USGCP
11/08/2026

Rubro de las EETT y/o Servicio	Descripcion del bien y/o servicio	GRUPO CONSTRUCTEC AYC S.A.C.		TEMPEL PERU S.A.C.	
		Cumple/No cumple	Observacion y/o Motivo	Cumple/No cumple	Observacion y/o Motivo
ESPECIFICACIONES TECNICAS					
ITEM 01: ACUMULADOR DE ENERGIA – EQUIPO DE UPS 3KVA Y 1KVA					
a. Acumuladores de energia UPS de 3KVA					
Descripción General	Tipo: Monofásico Tecnología: Online, doble conversión Identificación de Alarmas: Listado de alarmas Monitoreo: Monitoreo de variables (voltaje, corriente y alarmas) Potencia aparente: 3000 VA (3 KVA) Potencia activa: 2700 W Factor de potencia de salida: ≥ 0.9 Voltaje: En Modo Bypass (Configurable) Apagado total de equipo: Por Interruptor o botón de emergencia (EPO) Diseño: Rack/Torre	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 022, 023, 024, 025	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OTROS S/N TEMPEL PERU SAC, Pag 18 y Carta del fabricante Pag 19 Sin embargo el postor oferta UPS de 6kVA
Entrada	Monofásico Tensión nominal de entrada: 220 – 240 VAC Rango de tensión de entrada: ~176 – 280 VAC Frecuencia de entrada: 50/60 Hz Factor de potencia de entrada: ≥0.9	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 025	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OTROS S/N TEMPEL PERU SAC, Pag 18
Salida	Tensión nominal de salida: 220 – 240 VAC Tipo de salida: Monofásica Potencia: 3000VA Factor de Potencia: ≥ 0.9 Regulación de tensión o precisión tensión: ±1% Frecuencia de salida: 50/60 Hz Forma de onda: Senoidal pura Factor de cresta: 3:1 Distorsión armónica de salida o distorsión de tensión salida: ≤ 2 a 3 % carga lineal y/o ≤ 5% carga no lineal Bypass interno automático: Sí Eficiencia: ≥ 90%	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 025	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OTROS S/N TEMPEL PERU SAC, Pag 18 Sin embargo el postor oferta UPS de 6kVA
Bypass de transferencia	Tipo: Bypass interno automático 100%	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 049	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OTROS S/N TEMPEL PERU SAC, Pag 18 y Carta del fabricante Pag 19

FORMATO DE EVALUACION TECNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N°008-2026-RENEC/USGCP
11/08/2026

Rubro de las EETT y/o Servicio	Descripcion del bien y/o servicio	GRUPO CONSTRUCTEC AYC S.A.C.		TEMPEL PERU S.A.C.	
		Cumple/No cumple	Observacion y/o Motivo	Cumple/No cumple	Observacion y/o Motivo
ESPECIFICACIONES TECNICAS					
Indicadores	Panel frontal gráfica: LCD en idioma español y/o inglés. Notificación: desconexión de baterías, fallas de baterías, modo de batería, modo de bypass, notificación de condiciones del UPS, notificación y/o alarma del suministro eléctrico. Verificación del consumo de la carga (va) / (watts). Alarma audible ante falla en la red y visible priorizadas por severidad. Alarma audible por batería baja. Alarma audible por sobrecarga. Falla del UPS (Audible). Autodiagnóstico automático. Medición de consumo de energía. Monitoreo de variables (voltaje, corriente y alarmas) Led de alarmas/información.	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 054	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OTROS S/N TEMPEL PERU SAC, Carta de Fabricante Pag 19
Tipo de Batería	Baterías internas Autonomía mínima: 5 minutos al 100% de carga Selladas, libres de mantenimiento Tiempo de garantía 2 años	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 025 y Carta de Autonomia pag. 084	No cumple	El postor acredita tiempo de autonomia mediante memoria de calculo Pag 16, sin embargo la imagen del cuadro de: Descripcion Tecnica de la bateria interna de 7Ah, no es legible para su lectura
Condiciones de operación	Altitud de operación: a ≥ 3000 m s. n. m, superiores a los 3000 m.s.n.m. se permite el factor de derrateo. Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C Humedad relativa: 20 – 90% sin condensación Nivel de ruido: ≤55 dB a 1 metro	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 025 y Carta de Cumplimiento de altitud de operacion pag. 086	Cumple	El UPS del postor trabaja a ≤ 1000 m al 100 % de su potencia nominal, por ello ofrece un UPS de 6kVA para cumplir con las condiciones solicitadas
Comunicación y Control	Puerto de comunicaciones RS232 y/o RJ45 Puerto USB o serial, fast-ethernet, slot para interface. Protocolo de administración Para colocar tarjeta SNMP. Interfaz de monitoreo y control WEB y local Software de administración, Software con agente SNMP, instalados y configurados.	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 025	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OTROS S/N TEMPEL PERU SAC, Carta de Fabricante Pag 18

FORMATO DE EVALUACION TECNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N°008-2026-RENEC/USGCP
11/08/2026

Rubro de las EETT y/o Servicio	Descripcion del bien y/o servicio	GRUPO CONSTRUCTEC AYC S.A.C.		TEMPEL PERU S.A.C.	
		Cumple/No cumple	Observacion y/o Motivo	Cumple/No cumple	Observacion y/o Motivo
ESPECIFICACIONES TECNICAS					
Normas y Certificaciones	· EN/IEC 62040-1 · EN/IEC 62040-2 · EN/IEC 62040-3 · ENERGY STAR · ROHS · ISO 9001 (Gestión de la calidad) · ISO 14001 (Gestión ambiental) · ISO 45001	No cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 025, 031, 078, 080, 082 Sin embargo no se acredita la certificacion ENERGY STAR, el postor indica que su equivalente es el SLC Greenergy, para lo cual se indica lo siguiente: SLC Greenergy Solutions es una línea de productos de la marca Salicru diseñada para ofrecer sistemas eléctricos sostenibles, reducir el gasto de energía y disminuir las emisiones de dióxido de carbono Energy Star es una certificación oficial de eficiencia energética respaldado por el gobierno de Estados Unidos (EPA) que se aplica a productos de distintos fabricantes	No Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OTROS S/N TEMPEL PERU SAC, Carta de Fabricante Pag 18 y Pag 21, sin embargo no acredita el ROHS y ENERGY STAR
Accesorios Incluidos	Cable de poder o borneras de entrada y salida Cable USB Manual o guía de usuario	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 024	Cumple	Se acredita con Carta de Fabricante Pag 21.
b. Acumuladores de energia UPS de 1KVA					
Descripción General	Tipo: Monofásico Tecnología: Online, doble conversión Identificación de Alarmas: Listado de alarmas Monitoreo: Monitoreo de variables (voltaje, corriente y alarmas) Potencia aparente: 3000 VA (3 KVA) Potencia activa: 2700 W Factor de potencia de salida: ≥ 0.9 Voltaje: En Modo Bypass (Configurable) Apagado total de equipo: Por interruptor o botón de emergencia (EPO) Diseño: Rack/Torre	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 022, 023, 024, 025	Cumple	Se acredita mediante Carta del fabricante Pag 27. Cabe indicar que la ficha tecnica no es legible. El postor ofrece UPS de 2kVA
Entrada	Monofásico Tensión nominal de entrada: 220 – 240 VAC Rango de tensión de entrada: ~ 176 – 280 VAC Frecuencia de entrada: 50/60 Hz Factor de potencia de entrada: ≥0.9	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 025	Cumple	Se acredita mediante Carta del fabricante Pag 27. Cabe indicar que la ficha tecnica no es legible.

FORMATO DE EVALUACION TECNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N°008-2026-RENEC/USGCP
11/08/2026

Rubro de las EETT y/o Servicio	Descripción del bien y/o servicio	GRUPO CONSTRUCTEC AYC S.A.C.		TEMPEL PERU S.A.C.	
		Cumple/No cumple	Observación y/o Motivo	Cumple/No cumple	Observación y/o Motivo
ESPECIFICACIONES TECNICAS					
Salida	Tensión nominal de salida: 220 – 240 VAC Tipo de salida: Monofásica Potencia: 3000VA Factor de Potencia: ≥ 0.9 Regulación de tensión o precisión tensión: ±1% Frecuencia de salida: 50/60 Hz Forma de onda: Senoidal pura Factor de cresta: 3:1 Distorsión armónica de salida o distorsión de tensión salida: ≤ 2 a 3 % carga lineal y/o ≤ 5% carga no lineal Bypass interno automático: Sí Eficiencia: ≥ 90%	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 025	Cumple	Se acredita mediante Carta del fabricante Pag 27. Cabe indicar que la ficha tecnica no es legible.
Bypass de transferencia	Tipo: Bypass interno automático 100%	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 049	Cumple	Se acredita mediante Carta del fabricante Pag 27. Cabe indicar que la ficha tecnica no es legible.
Indicadores	Panel frontal gráfica: LCD en idioma español y/o inglés. Notificación: desconexión de baterías, fallas de baterías, modo de batería, modo de bypass, notificación de condiciones del UPS, notificación y/o alarma del suministro eléctrico. Verificación del consumo de la carga (va) / (watts). Alarma audible ante falla en la red y visible priorizadas por severidad. Alarma audible por batería baja. Alarma audible por sobrecarga. Falla del UPS (Audible). Autodiagnóstico automático. Medición de consumo de energía. Monitoreo de variables (voltaje, corriente y alarmas) Led de alarmas/información.	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 054	Cumple	Se acredita mediante Carta del fabricante Pag 27. Cabe indicar que la ficha tecnica no es legible.
Tipo de Batería	Baterías internas Autonomía mínima: 5 minutos al 100% de carga Selladas, libres de mantenimiento Tiempo de garantía 2 años	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 025 y Carta de Autonomia pag. 084	No cumple	El postor acredita tiempo de autonomia mediante memoria de calculo Pag 24, sin embargo la imagen del cuadro de: Descripción Tecnica de la batería interna de 7Ah, no es legible para su lectura
Condiciones de operación	Altitud de operación: a ≥ 3000 m s. n. m, superiores a los 3000 m.s.n.m. se permite el factor de derrateo. Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C Humedad relativa: 20 – 90% sin condensación Nivel de ruido: ≤55 dB a 1 metro	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 025 y Carta de Cumplimiento de altitud de operacion pag. 086	Cumple	El UPS del postor trabaja a ≤ 1000 m al 100 % de su potencia nominal, por ello ofrece un UPS de 2kVA para cumplir con las condiciones solicitadas
Comunicación y Control	Puerto de comunicaciones RS232 y/o RJ45 Puerto USB o serial, fast-ethernet, slot para interface. Protocolo de administración Para colocar tarjeta SNMP. Interfaz de monitoreo y control WEB y local Software de administración, Software con agente SNMP, instalados y configurados.	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 025	Cumple	Se acredita mediante Carta del fabricante Pag 27. Cabe indicar que la ficha tecnica no es legible.

FORMATO DE EVALUACION TECNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N°008-2026-RENEC/USGCP
11/08/2026

Rubro de las EETT y/o Servicio	Descripcion del bien y/o servicio	GRUPO CONSTRUCTEC AYC S.A.C.		TEMPEL PERU S.A.C.	
		Cumple/No cumple	Observacion y/o Motivo	Cumple/No cumple	Observacion y/o Motivo
ESPECIFICACIONES TECNICAS					
Normas y Certificaciones	· EN/IEC 62040-1 · EN/IEC 62040-2 · EN/IEC 62040-3 · ENERGY STAR · ROHS · ISO 9001 (Gestión de la calidad) · ISO 14001 (Gestión ambiental) · ISO 45001	No cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 025, 031, 078, 080, 082 Sin embargo no se acredita la certificacion ENERGY STAR, el postor indica que su equivalente es el SLC Greenergy, para lo cual se indica lo siguiente: SLC Greenergy Solutions es una línea de productos de la marca Salicru diseñada para ofrecer sistemas eléctricos sostenibles, reducir el gasto de energía y disminuir las emisiones de dióxido de carbono Energy Star es una certificación oficial de eficiencia energética respaldado por el gobierno de Estados Unidos (EPA) que se aplica a productos de distintos fabricantes	No Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OTROS S/N TEMPEL PERU SAC, Carta de Fabricante Pag 18 y Pag 21, sin embargo no acredita el ROHS y ENERGY STAR
Accesorios Incluidos	Cable de poder o borneras de entrada y salida Cable USB Manual o guía de usuario	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 1, pag 024	Cumple	Se acredita con Carta de Fabricante Pag 27.
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
ITEM 01: ACUMULADOR DE ENERGIA – EQUIPO DE UPS 3KVA Y 1KVA El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 280,000.00 (Doscientos ochenta mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 2 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 60,000.00 (Sesenta mil con 00/100 soles) por la venta de bienes iguales o similares Se consideran bienes similares a los siguientes: · Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) · Sistemas de respaldo de energía eléctrica · Estabilizadores · Bancos de baterías para respaldo eléctrico · Inversores de energía con sistema de respaldo · Suministro de sistemas UPS redundantes modulares.		Cumple	Se acredita la experiencia con la presentacion de la factura electronica E001-102, y el estado de cuenta corriente donde se verifica el abono de la factura; la factura tiene como descripcipn: "SUMINISTRO DE UN SISTEMA UPS MODULAR DE 25KVA REDUNDANTE N+1, PARA SUNEDU", Pag 0263 y 0264 El postor acredita ser microempresa, pag 011	No cumple	El postor presenta las facturas FC02-00001688, FC02-00001880, FC02-00001998 y FC02-00002115, sin embargo la cancelacion de estas mediante la presentacion del estado de cuenta corriente, no es legible para verificar el monto facturado
Resumen de la Evaluacion tecnica ITEM 1		NO CUMPLE		NO CUMPLE	

FORMATO DE EVALUACION TECNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N°008-2026-RENEC/USGCP
11/08/2026

Rubro de las EETT y/o Servicio	Descripcion del bien y/o servicio	GRUPO CONSTRUCTEC AYC S.A.C.		TEMPEL PERU S.A.C.	
		Cumple/No cumple	Observacion y/o Motivo	Cumple/No cumple	Observacion y/o Motivo
ESPECIFICACIONES TECNICAS					
ITEM 02: ESTABILIZADOR CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 4KVA					
Datos Generales	Potencia 4 KVA Sistema de corte por bajo y alto Automático Accesorio de entrada Cable de Alimentación con línea a tierra tipo NEMA 5-15R	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 2, pag 022		NO PRESENTO OFERTA
Tecnología	Estabilizador 100% Estado sólido, controlado por Microcontrolador PIC y sistema de lazo cerrado. Potencia 4 KVA. Tipo Transformador de Aislamiento y Estabilizador (2 en 1)	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 2, pag 024		NO PRESENTO OFERTA
Entrada	Voltaje de entrada 220 VAC Fases Monofásico Rango de voltaje ~ 195 / ~ 240 V AC (Amplio rango de voltaje de ingreso). Taps Taps de regulación Tipo de Entrada: 1) Conector de Ingreso con Bornera (L-N + Tierra) Frecuencia 60 Hz Factor de Potencia 0.8/0.9 Filtros incorporados EMI / RFI	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 2, pag 024		NO PRESENTO OFERTA
Salida	Potencia 4kVA Fase Monofásica Tensión de salida 220 VAC Rango ± 3 % Lazo Cerrado (Precisión en voltaje de salida). Tipo de salida: Dos (02) tipos 1) Conectores de salida: Bornera (L-N + Tierra) Frecuencia de salida (sincronizada con la red): 60 Hz Tipos de cargas a soportar Inductiva / Capacitiva Tiempo de Respuesta ≤ a 8 ms Tipo de Protección Llave Térmica Indicador Voltímetro Digital y/o Analógico Eficiencia ≥ 95% Forma de Onda Senoidal Distorsión de Onda Nula Distorsión Armónica ≤ 3%	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 2, pag 022, 023, 024		NO PRESENTO OFERTA
Transformador	Tipo Transformador de Aislamiento en Seco. Factor K-13 Norma de fabricación IEC – 76 / - ITINTEC 370 – 002 Montaje Interior	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 2, pag 022, 023, 024		NO PRESENTO OFERTA

FORMATO DE EVALUACION TECNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N°008-2026-RENEC/USGCP
11/08/2026

Rubro de las EETT y/o Servicio	Descripcion del bien y/o servicio	GRUPO CONSTRUCTEC AYC S.A.C.		TEMPEL PERU S.A.C.	
		Cumple/No cumple	Observacion y/o Motivo	Cumple/No cumple	Observacion y/o Motivo
ESPECIFICACIONES TECNICAS					
Sistema de Protección	Sistema de corte por bajo y alto voltaje Automático Protección contra sobre tensiones transitorias Banco de Varistores Protección contra sobre cargas Apagado automático y reposición	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 2, pag 022, 023, 024		NO PRESENTO OFERTA
Condiciones de Trabajo	Altitud de operación ≥ 3000 m.s.n.m. Temperatura de operación Desde 0° C a ~ 40 °C Humedad Relativa 0 ~ 95% Sin Condensación Nivel de Ruido del gabinete ≤ 64 dB a un metro del equipo	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 2, pag 023		NO PRESENTO OFERTA
Equipo	Gabinete de protección IP20 o IP21 o IP23 Gabinete metálico Fabricado en plancha LAF Acabados El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo El pintado Base epóxido anticorrosivo, el acabado será también epóxido y el proceso de pintado deberá ser electrostático	Cumple	Se acredita con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 2, pag 023		NO PRESENTO OFERTA
Certificaciones y normas:	ISO 9001 NTP 370.002 y/o NTP 370.400 ITINTEC 370.002 IEC 60076	No Cumple	Solo se acredita la Norma NTP 370.002 con ficha tecnica del archivo OFERTA TECNICA - ITEM 2, pag 022		NO PRESENTO OFERTA
ITEM 02: ESTABILIZADOR CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 4 KVA					
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 80,000.00 (Ochenta mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 2 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 20,000.00 (Veinte mil con 00/100 soles) por la venta de bienes iguales o similares Se consideran bienes similares a los siguientes: · Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) · Sistemas de respaldo de energía eléctrica · Estabilizadores · Bancos de baterías para respaldo eléctrico · Inversores de energía con sistema de respaldo · Suministro de sistemas UPS redundantes modulares.		Cumple	Se acredita la experiencia con la presentacion de la factura electronica E001-102, y el estado de cuenta corriente donde se verifica el abono de la factura; la factura tiene como descripcion: "SUMINISTRO DE UN SISTEMA UPS MODULAR DE 25KVA REDUNDANTE N+1, PARA SUNEDU", Pag 025 y 026 El postor acredita ser microempresa, pag 011		NO PRESENTO OFERTA
Resumen de la Evaluacion tecnica ITEM 2		NO CUMPLE		NO PRESENTO OFERTA	


LUIS ALBERTO GAMBOA MARTOS
 INGENIERO ELECTRICISTA
 Reg. CP N° 103581

Firmado por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Control Patrimonial